

Na osnovu čl. 63 st. 1 i 3 Zakona o javnim nabavkama, a sve u skladu sa čl. 20 istog zakona ("Službeni glasnik RS", broj 124/2013) JKP "Stadion" Subotica, Sep Ferencsa 3, Subotica (u daljem tekstu: Naručilac) dana 14.8.2014. godine upućuje

ODGOVOR NA PITANJE U VEZI KONKURSNE DOKUMENTACIJE

u postupku javne nabavke br. JN 16/14 - kamere i oprema za video nadzor na gradskom stadionu

Zainteresovani ponuđač je 14.08.2014. god. postavio pitanje za pojašnjenje konkursne dokumentacije:

Poštovani,

U vezi sa javnom nabavkom br. 16/14 Kamere i oprema za video nadzor na Gradskom stadionu, imamo sledeća pitanja:

1. Stavka 5. glasi "Mobilni komandni pult sa NVR pratećom opremom" – možete li dati detaljnije objašnjenje ove stavke, pošto nisu predviđene pokretne kamere, šta bi trebalo da budu funkcionalnosti predviđenog komandnog pulta?

Odgovor: da se može montirati za vreme utakmice a da se po završetku može lako demontirati i skloniti na bezbedno mesto.

2. U okviru dokumenata koje ponuda mora da sadrži naveli ste – "atest materijala obavezan", da li se misli da atest opreme koji se vrši prilikom uvoza?

Odgovor: Da misli se da atest opreme koji se vrši prilikom uvoza

3. U okviru dodatnih uslova, kadrovski kapacitet – navedeno je sledeće – "6 zaposlenih stručnih lica" – kao dokaz se traži samo da su navedena lica u stručnom odnosu, kojim dokumentom se dokazuje da je zaposleno lice stručno

Odgovor: Stručnim licem se smatraju elektro monter i sa iskustvom, minimum srednja stručna sprema

- Dokazuje se fotokopijom radne knjižice i MA obrascem

PREDMET: Dodatna pojašnjenja po raspisanoj JNMV 16/14

U Specifikaciji opreme na str. 12 traži se:

a) pod tac.5

" Mobilni komandni pult sa NVR pratećom opremom"

MOLIMO Vas da POJASNITE – Sta tacno tu trazite da se ponudi...???

Odgovor je u prethodnom pitanju

B) pod tač1 : bežična IP kamera sa realnih 2 mp rezolucije slike, osetljivosti 0.01 lux sa automatskim punjačem i autonomnim napajanjem od min 12 h, u metalnoj OG kutiji sa pripadajućim prijemnikom

B1; Molimo da definišete : da li se radi o SPOLJNJOJ kameri , koja treba da ima Kućište i grejač ... IR osvetljenje... i sl , (ili unutrašnja kamera)- i gde se montira (zid ili stub)

Radi se o spoljnoj kameri koja treba da ima kućište i montira se na stub.

B2: Nije definisan OBJEKTIV kamere – molimo da definišete koji Objektiv je potreban

Pošto se radi o jačoj kameri objektiv treba da pruži kvalitetnu sliku širokog ugla.

C) pod tač. 3 : molimo da definišete da li se radi o spoljnoj ili unutr. Kameri..i koje karakteristike treba da ima (kao pod B1)- i gde se montira kamera

Vanjska montaža, kamera 2 mp rezolucije osetljivosti 0,01 lux

-Takodje molimo da definišete objektiv koji ide uz kameru (I)

Pošto se radi o jačoj kameri objektiv treba da pruži kvalitetnu sliku širokog ugla.

D) Nije definisan Kapacitet i broj Hard Diskova za NVR

Minimum 1 hard disk minimum kapaciteta 2 tb

STADION